令和８年度 大野台原水　水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2026/4/16	2026/5/19	2026/6/16									
1	一般細菌	CFU/mL	<100	1	16	15									
2	大腸菌	-	検出しない	2	2	2									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 （PFOS及びPFOA）	mg/L	＜0.00005												
21	ベンゼン	mg/L	<0.01												
22	塩素酸	mg/L	<0.6												
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
24	クロロホルム	mg/L	<0.06												
25	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
27	臭素酸	mg/L	<0.01												
28	総トリハロメタン	mg/L	<0.1												
29	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
31	ブロモホルム	mg/L	<0.09												
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	<1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	<200												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
41	蒸発残留物	mg/L	<500												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
46	フェノール類	mg/L	<0.005												
47	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.9	1.0	1.0									
48	ｐＨ値	-	5.8-8.6	7.4	7.3	7.3									
49	味	-	異常なし												
50	臭気	-	異常なし	藻臭	異常なし	藻臭									
51	色度	度	<5	4.8	4.5	4.7									
52	濁度	度	<2	1.8	2.0	2.2									
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	℃	-	11.6	12.5	15.0									
-	大腸菌群	MPN/mL	-	4.5	11.0	26.0									
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	2	3	0									
-	アルカリ度	mg/L	-	31.0	33.0	33.5									
-	酸度	mg/L	-	3.0	3.2	3.0									
-	遊離炭酸	mg/L	-	2.6	2.8	2.6									
-	天気	-	-	晴	晴	晴									

※基準値は浄水におけるもの

令和８年度 大野台配水　水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/2									
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 （PFOS及びPFOA）	mg/L	＜0.00005												
21	ベンゼン	mg/L	<0.01												
22	塩素酸	mg/L	<0.6		0.08										
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002										
24	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.007										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.007										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01										
27	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.01										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.007										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.003										
31	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02										
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	<1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	<200	7.2	7.6	7.9									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
41	蒸発残留物	mg/L	<500												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	<0.00001	0.000001											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001	<0.000001											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
46	フェノール類	mg/L	<0.005												
47	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.1	1.0	1.0									
48	ｐＨ値	-	5.8-8.6	7.4	7.2	7.2									
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1									
-	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.5	0.5									
-	水温	℃	-	9.4	12.1	15.0									
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇									

令和８年度 大野台給水（南）　水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/2									
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 （PFOS及びPFOA）	mg/L	＜0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/L	<0.01												
22	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09										
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002										
24	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.015										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01										
27	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.012										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006										
31	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03										
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	<1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	<200	7.4	7.9	8.1									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
41	蒸発残留物	mg/L	<500												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
46	フェノール類	mg/L	<0.005												
47	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.1	1.0	1.0									
48	ｐH値	-	5.8-8.6	7.4	7.3	7.3									
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1									
-	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.1									
-	水温	℃	-	14.6	19.0	21.1									
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇									

令和８年度 大野台給水（北）　水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2026/4/15	2026/5/12	2026/6/2									
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 （PFOS及びPFOA）	mg/L	＜0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/L	<0.01												
22	塩素酸	mg/L	<0.6		0.08										
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002										
24	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.017										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01										
27	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.03										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.011										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006										
31	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03										
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	<1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	<200	7.4	7.9	8.2									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
41	蒸発残留物	mg/L	<500												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
46	フェノール類	mg/L	<0.005												
47	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.0	1.0	1.0									
48	ｐH値	-	5.8-8.6	7.4	7.3	7.3									
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1									
-	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.1									
-	水温	℃	-	15.5	20.1	21.5									
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇									

令和８年度 小野給水　水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/2									
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 （PFOS及びPFOA）	mg/L	＜0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/L	<0.01												
22	塩素酸	mg/L	<0.6		0.08										
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002										
24	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.012										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.004										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01										
27	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.010										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005										
31	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03										
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	<1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	<200	7.3	7.8	8.1									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
41	蒸発残留物	mg/L	<500												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
46	フェノール類	mg/L	<0.005												
47	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.1	1.0	1.0									
48	ｐＨ値	-	5.8-8.6	7.4	7.4	7.4									
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1									
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.1									
-	水温	℃	-	15.2	22.1	25.6									
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇									

令和８年度 柚木配水　水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/2									
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 （PFOS及びPFOA）	mg/L	＜0.00005												
21	ベンゼン	mg/L	<0.01												
22	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09										
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		＜0.002										
24	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.018										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01										
27	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.03										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.016										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006										
31	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03										
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	<1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	<200	7.5	8.0	8.3									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
41	蒸発残留物	mg/L	<500												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
46	フェノール類	mg/L	<0.005												
47	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.0	0.9	1.0									
48	ｐH値	-	5.8-8.6	7.6	7.6	7.5									
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1									
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.4									
-	水温	℃	-	11.4	15.3	17.8									
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇									

令和８年度 柚木給水　水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/2									
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 （PFOS及びPFOA）	mg/L	＜0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/L	<0.01												
22	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09										
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002										
24	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.021										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01										
27	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.03										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.019										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.007										
31	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03										
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	<1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	<200	7.5	8.0	8.3									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
41	蒸発残留物	mg/L	<500												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
46	フェノール類	mg/L	<0.005												
47	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.0	1.0	0.9									
48	ｐH値	-	5.8-8.6	7.7	7.7	7.6									
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1									
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.1									
-	水温	℃	-	14.3	18.4	23.1									
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇									