令和８年度 鴻ノ巣配水　水質検査結果

| No. | 項目名 | 単位 | 基準値 | 2026/4/14 | 2026/5/12 | 2026/6/2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | CFU/mL | <100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸<br>（PFOS及びPFOA） | mg/L | ＜0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | <0.6 | | 0.09 | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | <0.06 | | 0.011 | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | 0.010 | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.1 | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | 0.011 | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.03 | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | <0.09 | | <0.009 | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.2 | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | <200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | <200 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | <300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | <500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOC） | mg/L | <3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | - | 5.8-8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | <5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | <2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |
| - | 残留塩素 | mg/L | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| - | 水温 | ℃ | - | 10.3 | 13.5 | 16.6 | | | | | | | | | |
| - | 大腸菌群 | MPN/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 嫌気性芽胞細菌 | CFU/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | アルカリ度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 酸度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 遊離炭酸 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 天気 | - | - | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | |

令和８年度 鴻ノ巣給水　水質検査結果

| No. | 項目名 | 単位 | 基準値 | 2026/4/14 | 2026/5/12 | 2026/6/2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | CFU/mL | <100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸<br>（PFOS及びPFOA） | mg/L | ＜0.00005 | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | <0.6 | | 0.09 | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | <0.06 | | 0.018 | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.1 | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | 0.014 | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.03 | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | <0.09 | | <0.009 | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.2 | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | <200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | <200 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | <300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | <500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOC） | mg/L | <3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 48 | ｐH値 | - | 5.8-8.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | <5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | <2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |
| - | 残留塩素 | mg/L | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | |
| - | 水温 | ℃ | - | 13.9 | 18.0 | 20.6 | | | | | | | | | |
| - | 大腸菌群 | MPN/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 嫌気性芽胞細菌 | CFU/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | アルカリ度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 酸度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 遊離炭酸 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 天気 | - | - | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | |

令和８年度 山下配水　水質検査結果

| No. | 項目名 | 単位 | 基準値 | 2026/4/14 | 2026/5/12 | 2026/6/2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | CFU/mL | <100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸<br>（PFOS及びPFOA） | mg/L | ＜0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | <0.6 | | 0.09 | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | <0.06 | | 0.013 | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.1 | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | 0.013 | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.03 | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | <0.09 | | <0.009 | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.2 | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | <200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | <200 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | <300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | <500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOC） | mg/L | <3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | - | 5.8-8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | <5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | <2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |
| - | 残留塩素 | mg/L | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |
| - | 水温 | ℃ | - | 10.9 | 15.7 | 17.6 | | | | | | | | | |
| - | 大腸菌群 | MPN/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 嫌気性芽胞細菌 | CFU/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | アルカリ度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 酸度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 遊離炭酸 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 天気 | - | - | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | |

令和８年度 山下給水　水質検査結果

| No. | 項目名 | 単位 | 基準値 | 2026/4/14 | 2026/5/12 | 2026/6/2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | CFU/mL | <100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸<br>（PFOS及びPFOA） | mg/L | ＜0.00005 | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | <0.6 | | 0.09 | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | <0.06 | | 0.014 | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.1 | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | 0.014 | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.03 | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | <0.09 | | <0.009 | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.2 | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | <200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | <200 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | <300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | <500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOC） | mg/L | <3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 48 | ｐH値 | - | 5.8-8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | <5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | <2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |
| - | 残留塩素 | mg/L | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | |
| - | 水温 | ℃ | - | 11.4 | 15.5 | 19.6 | | | | | | | | | |
| - | 大腸菌群 | MPN/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 嫌気性芽胞細菌 | CFU/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | アルカリ度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 酸度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 遊離炭酸 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 天気 | - | - | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | |

令和８年度 横手配水　水質検査結果

| No. | 項目名 | 単位 | 基準値 | 2026/4/14 | 2026/5/12 | 2026/6/2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | CFU/mL | <100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <10 | | <1 | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.8 | | <0.08 | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸<br>（PFOS及びPFOA） | mg/L | ＜0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | <0.6 | | <0.06 | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | <0.06 | | <0.006 | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | <0.09 | | <0.009 | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.3 | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | <200 | | 6.4 | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | <200 | 10.2 | 7.7 | 7.1 | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | <300 | | 58 | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | <500 | | 100 | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | <0.00001 | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.00001 | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | <0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOC） | mg/L | <3 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 48 | ｐH値 | - | 5.8-8.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | <5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | <2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |
| - | 残留塩素 | mg/L | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |
| - | 水温 | ℃ | - | 15.5 | 15.8 | 17.4 | | | | | | | | | |
| - | 大腸菌群 | MPN/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 嫌気性芽胞細菌 | CFU/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | アルカリ度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 酸度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 遊離炭酸 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 天気 | - | - | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | |

令和８年度 横手給水　水質検査結果

| No. | 項目名 | 単位 | 基準値 | 2026/4/14 | 2026/5/12 | 2026/6/2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | CFU/mL | <100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <10 | | <1 | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.8 | | <0.08 | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸<br>（PFOS及びPFOA） | mg/L | ＜0.00005 | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | <0.6 | | <0.06 | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | <0.06 | | <0.006 | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | <0.09 | | <0.009 | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.3 | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | <200 | | 6.6 | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | <200 | 9.9 | 8.0 | 7.3 | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | <300 | | 60 | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | <500 | | 100 | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | <0.00001 | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.00001 | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | <0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOC） | mg/L | <3 | <0.3 | 0.4 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | - | 5.8-8.6 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | <5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | <2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |
| - | 残留塩素 | mg/L | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| - | 水温 | ℃ | - | 14.4 | 19.0 | 23.0 | | | | | | | | | |
| - | 大腸菌群 | MPN/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 嫌気性芽胞細菌 | CFU/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | アルカリ度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 酸度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 遊離炭酸 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 天気 | - | - | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | |

令和８年度 橲原給水　水質検査結果

| No. | 項目名 | 単位 | 基準値 | 2026/4/14 | 2026/5/12 | 2026/6/2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | CFU/mL | <100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸<br>（PFOS及びPFOA） | mg/L | ＜0.00005 | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | <0.6 | | 0.09 | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | <0.06 | | 0.020 | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.1 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.1 | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | 0.016 | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.03 | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | <0.09 | | <0.009 | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.2 | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | <1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | <200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | <200 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | <300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | <500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOC） | mg/L | <3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | |
| 48 | ｐH値 | - | 5.8-8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | <5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | <2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |
| - | 残留塩素 | mg/L | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| - | 水温 | ℃ | - | 13.4 | 17.4 | 20.4 | | | | | | | | | |
| - | 大腸菌群 | MPN/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 嫌気性芽胞細菌 | CFU/mL | - | | | | | | | | | | | | |
| - | アルカリ度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 酸度 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 遊離炭酸 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 天気 | - | - | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | |

令和８年度 鹿島原水２　水質検査結果

| No. | 項目名 | 単位 | 基準値 | 2026/4/14 | 2026/5/12 | 2026/6/2 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | CFU/mL | <100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <10 | | <1 | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.8 | | <0.08 | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | <0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸<br>（PFOS及びPFOA） | mg/L | ＜0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | <0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | <0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | <0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | <0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.3 | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | <1 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | <200 | | 6.0 | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | <200 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | <300 | | 49 | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | <500 | | 88 | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | <0.00001 | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.00001 | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | <0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（TOC） | mg/L | <3 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 48 | ｐＨ値 | - | 5.8-8.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | - | 異常なし | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | <5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | <2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |
| - | 残留塩素 | mg/L | - | | | | | | | | | | | | |
| - | 水温 | ℃ | - | 16.0 | 15.2 | 15.9 | | | | | | | | | |
| - | 大腸菌群 | MPN/mL | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| - | 嫌気性芽胞細菌 | CFU/mL | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| - | アルカリ度 | mg/L | - | 31.0 | 31.0 | 31.5 | | | | | | | | | |
| - | 酸度 | mg/L | - | 11.0 | 11.0 | 12.0 | | | | | | | | | |
| - | 遊離炭酸 | mg/L | - | 9.7 | 9.7 | 10.6 | | | | | | | | | |
| - | 天気 | - | - | 晴 | 晴 | 曇 | | | | | | | | | |

※基準値は浄水におけるもの