

令和7年度 相馬原水1 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/17	2025/5/22	2025/6/19	2025/7/17	2025/8/19	2025/9/18	2025/10/16	2025/11/6	2025/12/16			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
23	クロロホルム	mg/L	<0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
26	臭素酸	mg/L	<0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
29	プロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
30	プロモホルム	mg/L	<0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200												
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
47	pH値	-	5.8-8.6	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9			
48	味	-	異常なし												
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	°C	-	11.7	14.3	16.0	21.0	22.5	20.0	19.5	16.0	14.5			
-	大腸菌群	MPN/mL	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	アルカリ度	mg/L	-	38.0	34.0	33.0	36.0	34.0	33.0	35.0	34.0	34.0			
-	酸度	mg/L	-	15.0	10.0	10.0	12.0	11.0	12.0	13.0	12.0	12.0			
-	遊離炭酸	mg/L	-	13.2	8.8	8.8	10.6	9.7	10.6	11.4	10.6	10.6			
-	天気	-	-	晴	曇	曇	曇	晴	雨	曇	晴	曇			

※基準値は浄水におけるもの

令和7年度 相馬原水2 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/17	2025/5/22	2025/6/19	2025/7/17	2025/8/19	2025/9/18	2025/10/16	2025/11/6	2025/12/16			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
23	クロロホルム	mg/L	<0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
26	臭素酸	mg/L	<0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
29	プロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
30	プロモホルム	mg/L	<0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200												
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3			
47	pH値	-	5.8-8.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8			
48	味	-	異常なし												
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	°C	-	12.0	15.7	18.0	20.5	22.7	22.0	20.0	15.5	12.0			
-	大腸菌群	MPN/mL	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	アルカリ度	mg/L	-	39.0	41.0	39.0	38.0	39.0	36.0	36.0	37.0	36.0			
-	酸度	mg/L	-	14.0	17.0	17.0	13.0	16.0	10.0	9.0	19.0	18.0			
-	遊離炭酸	mg/L	-	12.3	15.0	15.0	11.4	14.1	8.8	7.9	16.7	15.8			
-	天気	-	-	晴	曇	曇	曇	晴	雨	曇	晴	曇			

※基準値は浄水におけるもの

令和7年度 相馬原水3 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/17	2025/5/22	2025/6/19	2025/7/17	2025/8/19	2025/9/18	2025/10/16	2025/11/6	2025/12/16			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
23	クロロホルム	mg/L	<0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
26	臭素酸	mg/L	<0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
29	プロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
30	プロモホルム	mg/L	<0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200												
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3			
47	pH値	-	5.8-8.6	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.6	6.7	6.8	6.8			
48	味	-	異常なし												
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	°C	-	11.6	14.3	20.0	18.0	19.3	18.5	18.0	15.8	14.0			
-	大腸菌群	MPN/mL	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	アルカリ度	mg/L	-	37.0	33.0	32.0	33.0	32.0	35.0	35.0	34.0	34.0			
-	酸度	mg/L	-	12.0	11.0	11.0	12.0	11.0	12.0	11.0	13.0	13.0			
-	遊離炭酸	mg/L	-	10.6	9.7	9.7	10.6	9.7	10.6	9.7	11.4	11.4			
-	天気	-	-	晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇	晴	曇			

※基準値は浄水におけるもの

令和7年度 粟津配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/2		
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003											
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005											
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01											
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01											
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8											
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1											
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05											
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04											
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01											
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01											
20	ベンゼン	mg/L	<0.01											
21	塩素酸	mg/L	<0.6		<0.06			0.10						
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002						
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		<0.006			<0.006						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01						
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003						
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2											
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3											
35	銅及びその化合物	mg/L	<1											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05											
38	塩化物イオン	mg/L	<200	9.5	7.4	6.6	6.9	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300											
40	蒸発残留物	mg/L	<500											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2											
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02											
45	フェノール類	mg/L	<0.005											
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4		
47	pH値	-	5.8-8.6	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
-	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.5		
-	水温	°C	-	10.0	12.0	13.7	16.8	20.8	20.9	20.2	17.7	15.4		
-	大腸菌群	MPN/mL	-											
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-											
-	アルカリ度	mg/L	-											
-	酸度	mg/L	-											
-	遊離炭酸	mg/L	-											
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇		

令和7年度 粟津給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/6	2025/12/2			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		<0.06			0.11							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.007			0.009							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.01			0.02							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.005			0.005							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.004			0.006							
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	9.3	7.6	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.4			
47	pH値	-	5.8-8.6	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1			
-	水温	°C	-	12.5	18.0	17.6	27.8	29.4	30.7	24.8	17.6	13.8			
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇			

令和7年度 西山配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/2			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		1.9			1.8							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		<0.06			0.08							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		<0.006			<0.006							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	裕トリハロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003							
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3		<0.03			<0.03							
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	10.8	9.6	9.5	10.3	10.6	10.3	9.6	8.7	8.3			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300		72			82			86				
40	蒸発残留物	mg/L	<500		150			144			145				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
47	pH値	-	5.8-8.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7		
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5			
-	水温	°C	-	14.0	14.5	15.7	18.9	20.0	20.8	18.5	17.2	16.5			
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇			

令和7年度 西山給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/2			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		1.9			1.8			1.6				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		<0.06			0.08			<0.06				
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002				
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		<0.006			<0.006			<0.006				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01				
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001				
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003				
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2								<0.02				
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3		<0.03			<0.03			<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								8.4				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	10.7	9.5	9.1	10.3	10.5	10.4	9.6	8.7	8.3			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300		71			82			86				
40	蒸発残留物	mg/L	<500		151			147			147				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
47	pH値	-	5.8-8.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4			
-	水温	°C	-	12.5	17.3	18.3	24.0	30.0	26.9	23.5	17.6	15.5			
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇			