

令和2年度 大野台原水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/7	2020/8/4	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/5	2020/12/8	2021/1/5	2021/2/2	2021/3/2
1	一般細菌	CFU/mL	<100	20	4	23	10	0	21	16	60	12	10	10	12
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	2	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01								<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
23	クロロホルム	mg/L	<0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
26	臭素酸	mg/L	<0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2								0.13				
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								0.12				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								4.4				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								0.01				
38	塩化物イオン	mg/L	<200								3.1				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300								25				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								53				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
47	pH値	-	5.8-8.6	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.5	7.5	7.2	7.2	7.5
48	味	-	異常なし												
49	臭気	-	異常なし	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	15.0	10.0	6.5	7.2	8.8	6.4	7.1	5.5	6.5	5.0	5.4	5.4
51	濁度	度	<2	3.5	2.2	2.9	2.8	2.7	2.2	1.8	2.4	3.3	3.2	2.6	2.6
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	°C	-	8.5	13.0	15.0	17.0	18.0	18.0	16.0	14.4	10.0	6.0	5.0	6.0
-	大腸菌群	MPN/mL	-	4.0	23.0	23.0	23.0	49.0	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	79.0	49.0
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	0	3	0	0	6	2	0	0	0	0	1	1
-	アルカリ度	mg/L	-	25.8	24.3	25.2	25.3	25.4	25.4	26.2	24.5	26.8	26.5	26.7	27.0
-	酸度	mg/L	-	3.3	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.2	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0
-	遊離炭酸	mg/L	-	2.9	3.2	3.0	3.1	2.8	2.8	2.8	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴

※基準値は浄水におけるもの

令和2年度 大野台配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/7	2020/8/4	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/5	2020/12/8	2021/1/5	2021/2/2	2021/3/2
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		<0.06			0.08			0.08			<0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.006			0.010			0.009			<0.006	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.007			0.007			0.005			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			0.01			0.01			<0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.005			0.007			0.007			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								5.0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.1	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	6.6	7.0	6.7	7.1	7.3	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300		22			22			25			27	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		53			55			61			51	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2		<0.02						<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001	<0.000001					<0.000001	<0.000001					<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001	<0.000001					<0.000001	<0.000001					<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
-	水温	°C	-	10.0	14.8	17.3	16.5	18.4	21.7	17.5	15.0	11.2	7.2	6.0	6.5
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴

令和2年度 大野台給水1 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/7	2020/8/4	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/5	2020/12/8	2021/1/5	2021/2/2	2021/3/2
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		<0.06			0.08			0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.010			0.016			<0.006			0.023	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.004			0.004			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.01			0.02			<0.01			<0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.012			0.004			<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		<0.003			0.003			0.003			<0.003	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.4				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.2	7.3	7.4	7.3	7.1	5.8	6.4	6.2	5.9	7.0	8.1	9.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300		22			23			46			42	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		61			54			71			68	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
-	水温	°C	-	12.2	18.6	24.0	22.5	24.5	28.8	21.9	17.0	12.2	7.5	6.8	10.0
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴

令和2年度 大野台給水2 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/7	2020/8/4	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/5	2020/12/8	2021/1/5	2021/2/2	2021/3/2
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		<0.06			0.09			0.08			<0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.013			0.020			0.018			0.008	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.006			0.004			<0.003			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.02			0.02			0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.010			0.014			0.013			0.007	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.004			0.004			0.005			0.004	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								5.3				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.3	7.4	7.5	7.5	7.2	6.9	6.7	7.0	6.8	7.1	7.4	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300		22			23			25			28	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		58			57			56			54	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
-	水温	°C	-	13.2	19.6	23.4	22.8	24.3	28.5	21.0	18.5	14.2	8.6	8.1	9.3
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴

令和2年度 小野給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/7	2020/8/4	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/5	2020/12/8	2021/1/5	2021/2/2	2021/3/2
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		<0.06			0.09			0.08			<0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.009			0.015			0.015			<0.006	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.009			0.006			0.004			0.006	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.01			0.02			0.02			<0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.012			0.011			0.006	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		<0.003			0.003			0.004			<0.003	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								5.3				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.2	7.3	7.4	7.3	7.1	6.9	6.6	7.0	6.7	7.0	7.4	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300		23			23			25			28	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		54			52			58			51	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2
-	水温	°C	-	13.0	20.0	25.1	22.5	25.0	27.2	21.1	18.6	12.4	12.3	7.1	9.5
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴

令和2年度 柚木配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/7	2020/8/4	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/5	2020/12/8	2021/1/5	2021/2/2	2021/3/2
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09			0.12			0.11			0.08	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.012			0.021			0.019			0.009	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.007			0.006			0.006			0.006	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.02			0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.011			0.017			0.017			0.009	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.003			0.004			0.005			0.004	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.2	6.9	7.2	7.5	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300		22			24			25			28	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		56			60			59			57	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
47	pH値	-	5.8-8.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
-	水温	°C	-	10.0	15.0	18.3	19.5	20.5	24.8	20.3	16.2	12.4	8.5	7.0	8.0
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴

令和2年度 柚木給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/7	2020/8/4	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/5	2020/12/8	2021/1/5	2021/2/2	2021/3/2
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09			0.12			0.12			0.08	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.015			0.025			0.023			0.011	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.004			0.004			0.005			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.03			0.02	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.013			0.018			0.019			0.011	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.004			0.005			0.005			0.005	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.5	7.5	7.7	7.7	7.5	7.2	7.2	7.3	7.0	7.3	7.5	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300		22			24			25			28	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		52			56			55			58	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
47	pH値	-	5.8-8.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
-	水温	°C	-	13.2	19.0	24.5	22.6	24.5	28.6	21.9	18.3	13.4	9.0	8.0	9.8
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴